


Rimini, 10 Novembre 2017

Prospettive future per il Codice di Prevenzione Incendi



RTO e RTV*

In fase di I emanazione (D.M. 3 agosto 2015), il Codice si applicava SOLO attività NON normate del DPR 151/2011:

Att. 9, 14, 27÷40, 42÷47, 50÷54, 56÷57, 63÷64, 70, 75*, 76

Officine...; Impianti ...; Stabilimenti ...; Depositi ...; Falegnamerie; Attività industriali e artigianali ...; ()Depositi mezzi rotabili.*

In seguito, emanazione delle RTV "propriamente dette":

Uffici - D.M. 8/6/2016

Strutture ricettive (alberghi) - D.M. 9/8/2016

Autorimesse - D.M. 21/2/2017

Scuole - D.M. 7/8/2017

* Le regole tecniche verticali nascono per meglio caratterizzare una specifica tipologia di attività dal punto di vista antincendio, fornendo per la stessa ulteriori indicazioni specifiche, complementari o integrative, rispetto a quelle già previste, in generale, nella sezione Strategie antincendio del Codice.



RTV future

In fase di elaborazione:


RTV attività commerciali;

Per il futuro:

RTV edifici civili;

RTV locali pubblico spettacolo;

Peso % attività su totale progetti P.I.



Applicazione Codice

Confronto dati 2015-2016 con dati 2016-2017

	2015/2016	2016/2017
Progetti presentati	285	729
Tipologia soluzioni	88.4% Conforme – 11.6% Alternativa/Deroga	91.2% Conforme – 8.8% Alternativa/Deroga
Esito	29% Favorevole – 62% Condizionato - 9% Contrario	37.9% Favorevole – 56.2% Condizionato – 4.7% Contrario
Tipologia attività	70 - 30.2% 53 - 11.2% 44 - 8.4% 38 - 8.4%	70 - 25.2% 53 - 14.3% 44 - 7.4% 34 - 9.2%



70: depositi 1000 m²;

53: officine per riparazione 300m²;

44: stab. e depositi plastica 5000Kg;

38: stab. fibre tessili 5000Kg;

34: depositi carta 5000 Kg;




Applicazione Codice

Anali complessiva anni 2015 -2017 (dati parziali)


In totale **1014** pratiche presentate

Distribuzione territoriale pratiche Codice




Applicazione Codice

Distribuzione territoriale




Applicazione Codice

Distribuzione territoriale valut. prog. Presentate 2015-2017 (escluso Ramo ENERGIA)




Da monitoraggio istanze valut. Prog. 2014 → metodologia RTO applicabile al 55,3% delle istanze totali di valut. Prog. (escludendo cioè ramo energia es. att. 1, 48, 74 ecc..)

Distribuzione territoriale rapporto % VP Codice/VP 151 (no energia)



Applicazione Codice

Distribuzione X e Y




X soluzioni conformi (917), Y soluzioni alternative/deroga (97)

indice di appropriatezza delle soluzioni tecniche associate ad un determinato livello di prestazione

Applicazione Codice

Esito valutazione progetti



Applicazione Codice

Esito valutazione progetti

In totale, 93% progetti → esito positivo

Solo il 6% progetti esito contrario


57,9% parere favorevole con condizioni ????????

- Codice è uno strumento "giovane" per i professionisti;
- Proseguire il percorso di formazione del mondo professionale (seminari e corsi di aggiornamento ex D.M. 5 agosto 2011)
- Per i corsi base di prevenzione incendi → circolare D.C. PREV. prot. n. 1284 del 02/02/2016 programma didattico aggiornato



Applicazione Codice

Applicazione alle attività del DPR
151/2011



Applicazione alle attività del DPR
151/2011: le 8 attività + coinvolte

Applicazione Codice

70: depositi mat
comb. 1000 m²;

53: officine per
riparazione 300m²;


34: depositi carta
5000 Kg;

44: stab. e depositi
plastica 5000Kg;

54: Officine mecc
lavorazioni a freddo >
25 addetti

38: stab. fibre tessili
5000Kg;

75: Autorimesse di
sup. > 300 m²



Unica attività normata (D.M.1 febbraio 1986)



Applicazione Codice

*Applicazione alle attività del DPR 151/2011
e soluzioni adottate X e Y*

ATTIVITA' D.P.R. 151/11	(X) Sol. conforme	(Y) Sol. alternativa/deroga	Totale
67	1	8	9
75	34	16	50

67 scuole: RTV recentissima → tutti i progetti gestiti con la sola RTO

75 autorimesse → RTV emanata nel febbraio 2017

Applicazione Codice


Le misure antincendio in soluzione alternativa o deroga (Y)

Misure antincendio		Numero sol. alternative/deroga	%
S1	Reazione al fuoco	1	0,7%
S2	Resistenza al fuoco	26	17,9%
S3	Compartimentazione	28	19,3%
S4	Esodo	30	20,7%
S5	Gestione della sicurezza antincendio	4	2,8%
S6	Controllo dell'incendio	18	12,4%
S7	Rivelazione ed allarme	16	11,0%
S8	Controllo fumi e calore	20	13,8%
S9	Operatività antincendio	1	0,7%
S10	Sicurezza degli impianti	1	0,7%

In totale 94 progetti con almeno una soluzione Y



Applicazione Codice



Considerazioni finali e Linee future

- 1) Proseguire attività formativa di divulgazione del nuovo strumento: il mondo delle professioni deve acquisire maggiore confidenza e dimestichezza;
- 2) Concentrare l'aggiornamento professionale su S2, S3, S4, S6, S7, S8;
- 3) Incentivare formazione sulla FSE →
 - Maggior utilizzazione cap. M1, M2, M3 della RTO ("FSE guidata")
 - in prospettiva superando il "giudizio esperto"
- 4) Dal punto di vista normativo completare il pacchetto di RTV ambito civile:
 - Attività commerciali (in fase di studio);
 - Edifici civili;
 - Locali di pubblico spettacolo